

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

Tisztelt Ajánlattevő!

Ajánlatkérő ezúton kéri fel ajánlattételre a Tisztelt Ajánlattevőt (a továbbiakban: Ajánlattevő) a jelen ajánlattételi felhívásban meghatározott feladat elvégzésére a felhívásban írtak szerint, és az abban foglalt feltételek figyelembevételével.

1. AJÁNLATKÉRŐ NEVE, CÍME, TELEFON- ÉS FAXSZÁMA, E-MAIL CÍME:

Ajánlatkérő neve: KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt.

Ajánlatkérő címe: 6000 Kecskemét, József Attila u. 2.

Ajánlatkérő kapcsolattartója: Szegedi Máté műszaki osztályvezető 30/689-7389

Ajánlatkérő e-mail címe: szegedim@kefag.hu

2. AZ AJÁNLATKÉRÉS TÁRGYA, MENNYISÉGE, RÖVID MŰSZAKI LEÍRÁS, MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEK:

Tárgy: KEFAG Zrt. Bugaci Erdészet napelemes vaditató kutak kivitelezése

A tárgyi kivitelezési munka részletes leírását a Szigeti Attila okl. építőmérnök által készített vízjogi létesítési terv, valamint a műszaki leírás [2. sz. melléklet] tartalmazza. A kivitelezést a 35600/793-8/2024.ált számú vízjogi létesítési engedélyben foglalt előírásoknak megfelelően kell elvégezni. A létesítési tervdokumentáció beszerzés feltétele az írásos igénylés megküldése (levélben, e-mailen vagy faxon) az 1. pontban megjelölt kapcsolattartó részére. Az írásos igénylésnek az alábbi adatokat kell tartalmaznia: ajánlattevő neve, email címe, az ajánlattételi felhívás tárgyának feltüntetése, dokumentáció átvételének módja (személyesen történő átvétel, e-mailen, vagy postai úton). A dokumentáció másra nem ruházható át és nem tehető közzé.

3. A SZERZŐDÉS MEGHATÁROZÁSA:

Vállalkozási szerződés

4. A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE:

véghatáridő: 2024.10.15.

5. A TELJESÍTÉS HELYE:

1. számú kút: Bugacpusztaháza, külterület 0581/7 hrsz.

2. számú kút: Bugac, külterület 0206/31 hrsz.

6. ÁRAJÁNLAT:

Az árajánlatot a 2. pontban foglalt elvárások alapján, a műszaki tervdokumentáció figyelembevételével kell megadni. Ajánlat az egyes munkafázisokra (kútfúrás, ill. napelemes rendszer telepítése, beüzemelése) külön- külön is adható.

7. AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI:

Az ellenérték kiegyenlítése a szerződésben meghatározott módon és tartalommal történő igazolt teljesítést követően – számla ellenében – 15 napon belül esedékes.

8. ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEK:

8.1. Pénzügyi és gazdasági szempontból alkalmatlan az Ajánlattevő, ha bármely számlavezető pénzügyintézetnél vezetett bankszámláján – Ajánlattevő saját nyilatkozata alapján – a nyilatkozat kiállítását megelőző 1 évben fedezethiány miatt 30 napot meghaladóan sorban állás volt, vagy fizetési kötelezettségeinek rendben nem tett eleget.

8.2. Igazolási mód:

Ajánlattevő saját nyilatkozata a következő tartalommal:

- mióta vezeti a pénzügyintézet Ajánlattevő bankszámláját,
- a nyilatkozat kiállítását megelőző 1 évben fizetési kötelezettségeinek rendben eleget tett-e,
- a nyilatkozat kiállítását megelőző 1 évben volt-e 30 napot meghaladóan sorban álló tétele.

8.3. Szakmai szempontból alkalmatlan az Ajánlattevő, ha cégalapítása óta nem végzett legalább az ajánlattétel tárgya szerinti hasonló kivitelezést, valamint, ha megfelelő (jogszabályban meghatározott) szakképesítéssel nem rendelkezik.

8.4. Igazolási mód:

Cégalapítás óta teljesített jelentősebb – a felhívás tárgya szerinti – kivitelezés ismertetése, legalább az ajánlat tárgyának, a teljesítése idejének, az ellenszolgáltatás összegének, vagy a korábbi kivitelezésre utaló más adatnak, a szerződést kötő másik félnek ismertetésével, illetve a referenciaszemély neve, telefonszáma megnevezésével, akitől a szervizre vonatkozó információ is begyűjthető.

9. AJÁNLTATTÉTELI HATÁRIDŐ:

2024.05.09. 10.00 óra, Határidőt követően a beérkezett ajánlatokat érvénytelennek tekintjük.

10. AZ AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁNAK CÍME:

Ajánlatkérőnek a jelen felhívás 1. pontjában meghatározott székhelye.

11. AZ AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA:

Az ajánlatot 1 eredeti és 1 másolati példányban, oldalszámot is jelölő tartalomjegyzékkel ellátva, zárt borítékban, az ajánlat tárgyának megjelölésével kell személyesen, vagy postai úton benyújtani. A másolati példánynak az eredetivel mindenben megegyezőnek kell lennie. A példányok fedőlapját el kell látni az „eredeti”, illetve a „másolat” szóval. A zárt borítékra kívül nagy betűvel fel kell írni az ajánlat tárgyát (2-es pont). Az ajánlatot elektronikus úton az 1. pontban megadott kapcsolattartó e-mail címére is be lehet nyújtani.

12. AZ ELJÁRÁS TÍPUSA:

Nyílt pályáztatás

13. AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG:

Ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártát követő 60 napig az ajánlatához kötve van.


14. AZ AJÁNLAT NYELVE:

Magyar.

15. EGYÉB KÖVETELMÉNY

Az ajánlat első vagy második lapjaként felolvasólapot kell mellékelni. Az Ajánlatkérő az ajánlatok beérkezését és értékelését követően jogosult a nyílt ajánlattételi felhívásra irányuló eljárást eredménytelennek nyilvánítani. Az Ajánlatkérőt szerződéskötési kötelezettség nem terheli. Az ajánlati dokumentáció készítésével kapcsolatban felmerülő költségek az Ajánlattevőt terhelik.

Kecskemét, 2024.04.18. **KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt.**
6000 Kecskemét, József A. u. 2.
Adószám: 11032883-2-03
Sz.: 11732002-20423740-00000000


Szegedi Máté
műszaki osztályvezető

Mellékletek:

„1” melléklet: Felolvasólap

„2” melléklet: Műszaki leírás

FELOLVASÓLAP

Ajánlattevő neve:

Ajánlattevő székhelye:

Kapcsolattartó személy neve:

Telefonszáma:

Faxszáma:

Ajánlati ár (nettó összeg):

Jótállási idő (év):

Kivitelezési idő (naptári nap):

Késedelmi kötbér (Ft./nap):

Kelt, 2024.

.....

(aláírás, bélyegző)

MŰSZAKI LEÍRÁS
„KEFAG Zrt. Bugaci Erdészet napelemes vaditató kutak kivitelezése”
tárgyú ajánlattételi felhíváshoz

1. KÚTFÚRÁS – kutak létesítése

A kivitelezést a 35600/793-8/2024.ált számú vízjogi létesítési engedélyben foglalt előírásoknak megfelelően, a Szigeti Attila okl. építőmérnök által készített vízjogi létesítési terv szerint kell elvégezni.

1. számú kút: Bugacpusztaháza, külterület 0581/7 hrsz.
2. számú kút: Bugac, külterület 0206/31 hrsz.

Mindkét napelemes vaditató kút a vadállatok számára biztosítja az ivóvízellátást. A kutakhoz 1 x 1 m-es vízóraakna kiépítése és vízmérő óra felszerelése szükséges.

A kutak kivitelezése során az MSZ 22116:2002 szabvány, valamint a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló hatályos jogszabályi előírásokat be kell tartani.

A kivitelezés sikeres befejezésének feltétele a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv, a kutak fúrási naplója és fúrási rétegszelvény, illetve a vízmérők hitelesítési jegyzőkönyvének és a felszerelését igazoló dokumentum átadása Megrendelő részére.

2. NAPELEMES rendszer telepítése, beüzemelése

A kútra szerelt szivattyúk segítségével kiszivattyúzzák a szükséges vízmennyiséget, melyhez a szükséges energiát napelemek biztosítják.

A szükséges vízmennyiség kutanként: 10 liter /perc

Szivattyú típusa: GRUNDFOS SP 1A-9 típusú, vagy ezzel műszakilag egyenértékű

$P = 0,37 \text{ Kw}$

$Q = 11,2 \text{ l/perc}$

$H = 45,0 \text{ m}$

Napelemes rendszer minimális követelményei:

- 2 db 380 W polikristályos napelem
- napelemes inverter DC motorral, adatmodullal; fa tartóoszlop
- vízálló tápkábel, vízálló vezérlőkábel, vízmentes nyomásálló kötés; szárazfutás gátló
- napelem rögzítő fém keret;

Kecskemét, 2024.04.18.